

**Questionamento 06 ao Edital de Procedimento Licitatório 049/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO CAIS 3 DO PORTO DE IMBITUBA.**

ESCLARECIMENTO 01: Andaimes suspensos: Para execução dos serviços na parte inferior do cais referente a recuperação da estrutura existente, deverá ser montado andaimes suspensos para acesso às áreas de trabalho, apoiados no enrocamento existente, no entanto, não identificamos a remuneração desse serviço de apoio a construção na planilha referencial. Como os valores unitário e globais que ainda são sigilosos são limites para esse certame, estamos entendemos que a SCPAR irá acrescentar esse custo na planilha de preços.

Pergunta: Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor indicar como proceder.

Resposta: O método construtivo é de definição do proponente e deve ter seu custo incluído no item afim da planilha.

ESCLARECIMENTO 02: Reparos profundos em concreto: No Termo de Referência são apresentadas 2 (duas) metodologias para execução da recuperação das estruturas de concreto:

- a) Reparos superficiais de concreto;
- b) Reparos profundos em concreto.

Nos desenhos de mapeamento das patologias das estruturas estão cadastradas as patologias, porém sem a designação de qual metodologia deverá ser executada. Na planilha consta somente os serviços de reparos superficiais e não consta serviços de reparos profundos como descrito no termo de referência. Como os valores unitário e globais que ainda são sigilosos são limites para esse certame, estamos entendemos que a SCPAR irá acrescentar esse custo na planilha de preços.

Pergunta:

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor indicar qual área deverá ser considerada para execução dos reparos profundos.

Resposta: A metodologia de Reparo Profundo está ligada ao reforço da estrutura, portanto, esse item está diluído nos itens de reforço da planilha.

ESCLARECIMENTO 03: Chumbamento das armaduras: O Termo de Referência especifica as perfurações para passagem e/ou ancoragem das armaduras que deverão ser preenchidas com resina epóxi, no entanto, não identificamos a remuneração desse serviço na planilha referencial. Como os valores unitário e globais que ainda são sigilosos são limites para esse certame, estamos entendemos que a SCPAR irá acrescentar esse custo na planilha de preços.

Pergunta:

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor indicar como proceder.

Resposta: Os serviços de perfuração estão distribuídos em itens específicos da planilha. O preenchimento com epóxi é requerido e deve ser considerado.

ESCLARECIMENTO 04: Reforço das estacas existentes: Para execução dos reforços das estacas existentes, conforme folha 576 do projeto, será necessário seguir os procedimentos de recuperação do concreto, tais como preparo das superfícies constando da limpeza do concreto, corte e/ou apicoamento. Para isso será necessário a identificação das estacas o que são enterradas e/ou submersas, além da necessidade de informação da variação da maré, no entanto, não identificamos a remuneração desses serviços de apoio a construção na planilha referencial. Como os valores unitário e globais que ainda são sigilosos são limites para esse certame, estamos entendemos que a SCPAR irá acrescentar esse custo na planilha de preços.

Pergunta:

Está correto nosso entendimento?

Caso negativo, a Licitante poderá nos fornecer o mapeamento das estacas para identificação do que é enterrada e/ou submersa?

No caso das estacas em área de variação da maré será necessário a execução dos serviços com utilização de mergulhadores?

Qual a variação da maré?

Resposta: As estacas foram executadas com camisa metálica, sendo que as patologias detectadas estão nos locais de flutuação de maré onde as camisas já estão corroídas. Não se prevê recuperações submersas de maior profundidade somente na região de flutuação. O método construtivo é de responsabilidade do proponente.

ESCLARECIMENTO 05: Reforço das estruturas: Conforme consta nos projetos de reforço, toda a área de concreto a ser reforçado deverá ser feito o preparo das superfícies constando da limpeza, apicoamento e/ou corte do concreto, no entanto, não identificamos a remuneração desses serviços na planilha referencial. Como os valores unitário e globais que ainda são sigilosos são limites para esse certame, estamos entendemos que a SCPAR irá acrescentar esse custo na planilha de preços.

Pergunta:

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor indicar como proceder.

Resposta: O valor referente a limpeza, apicoamento e manutenção da superfície deve ser incluída no item afim. Observar que se trata de procedimento padrão nesta atividade.

ESCLARECIMENTO 06: Encontro e muro de contenção atirantado: Nas folhas 502 e 522 apresenta o projeto de muro de contenção atirantado, no entanto, não identificamos a remuneração desse serviço na planilha referencial. Como os valores unitário e globais que

ainda são sigilosos são limites para esse certame, estamos entendemos que a SCPAR irá acrescentar esse custo na planilha de preços.

Pergunta:

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor indicar como proceder.

Resposta: Não está prevista a execução de muro de contenção atirantado.

ESCLARECIMENTO 07: Planilha de preços unitários: Foram disponibilizados no dia 23/08/2022, respostas aos esclarecimentos feitos à licitante. No questionamento 01, esclarecimento 05 diz:

"Entendemos que a licitante apresentará no sistema eletrônico www.licitacoese.com.br apenas o valor global da sua proposta e que somente a vencedora do certame apresentará a Anexo II preenchido e também a planilha de preços unitários. Nosso entendimento está correto?

Resposta: O entendimento está correto. Inicialmente será cadastrado o valor da proposta, conforme orientações do item 4.1 do Edital:"

Entendemos que a planilha a ser entregue e que foi citada no questionamento indicado é a planilha referencial "2-Orçamento com preço em branco 049.2021.pdf"

Pergunta:

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor indicar como proceder.

A planilha de preços do vencedor do certame deverá ser enviada no sistema eletrônico (www.licitacoese.com.br)?

Poderá ser uma planilha ajustada incluindo os itens omissos?

Resposta: As informações referentes à entrega da proposta de preços estão disponíveis no Edital, em seu item 5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS. Ressalta-se que deve ser utilizado como base o modelo disponível no Anexo II do Edital juntamente com o arquivo Planilha Orçamentária em branco (2-Orçamento com preço em branco_049.2021.pdf), disponível no site www.portodeimbituba.com.br > transparência > licitações > Edital 049/2021.