

EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 047/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ALTA TENSÃO E ILUMINAÇÃO DAS VIAS DO PORTO DE IMBITUBA

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

1) Questionamento - Eletrodutos corrugados flexíveis de seção 2 e 3 polegadas helicoidais: *“Na especificação do material consta com CORRUGAÇÃO HELICOIDAL. Gostaria de saber se podemos participar com o duto com CORRUGAÇÃO ANELAR”*.

Esclarecimento: Desde que mantida as características de desempenho (resistência mecânica, neste caso), o material citado pode ser sim utilizado, pelo critério de similaridade.

2) Questionamento - Postes metálicos e de PRFV: *“Podemos cotar os postes de aço e concreto na configuração de fibra com equivalência?”*.

Esclarecimento: A referência de postes adotada para o projeto é de fibra de vidro (PRFV) para a rede de distribuição e metálico para a rede de iluminação. Desde que mantidas as características de desempenho e dimensionais, os postes de fibra de vidro podem sim ser cotados para substituir os metálicos pelo critério de similaridade.

3) Questionamento - Larguras das vias internas: *“Para a realização do cálculo luminotécnico é necessário o parâmetro de largura de via interna, favor informar a metragem de largura da via interna”*.

Esclarecimento: Será disponibilizado no site a planta em formato “dwg” para que possa simular com as dimensões exatas do projeto. As características de disposição física podem ser simuladas também de acordo com os critérios de projeto estabelecidos no Projeto Básico (espaçamento máximo entre postes, por exemplo).

4) Questionamento – Largura das balanças rodoviárias e espaçamento entre postes: *“Para a realização do cálculo luminotécnico é necessário o parâmetro de largura da balança e espaçamento entre postes, tendo em vista que o projeto fornecido não informa a escala, favor informar as dimensões que para se realize os cálculos para definição dos refletores”*.

Esclarecimento: Será disponibilizado no site a planta em formato “dwg” para que possa simular com as dimensões exatas do projeto.

5) Questionamento – Modelos de luminárias e refletores: *“Favor informar o modelo da luminária e refletor definidos no projeto básico”*.

Esclarecimento: Quanto ao modelo de referência das luminárias utilizadas, optamos por não divulgar para manter o caráter impessoal do certame e não privilegiar nenhuma marca. Todavia, os resultados foram obtidos com mais de um modelo e com produtos usuais do mercado. Os parâmetros definidos nos critérios de projeto são suficientes para a escolha dos produtos.

6) Questionamento – Postes metálicos: *“Gostaria de saber se podemos apresentar a nossa proposta alternativa aos postes metálicos com postes de fibra”*.

Esclarecimento: Sim, porém, as dimensões e desempenho precisam respeitar as especificações do edital.

7) Questionamento – Posicionamento de luminárias e refletores led: *“Favor nos informar desenho em ‘dwg’ indicando os pontos onde vão ser instalados os postes com braços e luminárias, projeção dos braços para luminárias, postes com suportes para luminárias, indicação dos locais com suporte de uma e duas luminárias, e largura das vias”*.

Esclarecimento: Será disponibilizado no site a planta em formato dwg para que possa simular com as dimensões exatas do projeto.

8) Questionamento – Ângulo de abertura e curva fotométrica dos refletores led: *“Na descrição fala que a abertura do projetor é de 60°, mas a imagem indicada no edital não é”*.

Esclarecimento: As configurações indicadas servem de referência, mas podem ser utilizadas outras soluções desde que mantidos os requisitos de iluminação.

Assinado digitalmente

Ricardo da Silva Berto
Presidente CPL
SCPAR Porto de Imbituba S.A.